

KONTROLNÍ DEN (PO TERMÍNĚ)

23. 10. 2024

- VADY / NEDODĚLKY: V JEDNOM MÍSTĚ U ATLY NENÍ VYTAŽENO NA SVISLOU DÍŽ, NENÍ POUŽITO HROMOSVODNÉ, CHYBÍ DOPLET NĚKOLIK SVODŮ, NAČER STAVANÍČIČI ČÁSTI SVODŮ (VOP), NEŽ ZLÁBY LOKÁLNĚ NEDOTĚMÁNÍ - UPRAVIT SKLON, VYČISTIT ZLÁBY! (ZBYTKY MATERIÁLU, PRCHOVKY, LISŮ...) VÝMĚNA (TAB) SVĚTLÉ POD SVĚTLÍK (VOP), UČIDID STAVENISŤE (VČ. UKLIDU POD ODVÍVÁNÍ SVĚTLÍKEM) ZABEZPEČENÍ NEVOŘATELNĚHO OENA NEŽTERA MÍSTĚ U OKAPOVÉ HRANÝ NEJSOU DOBĚTONOVANÁ (JE CÍTIT PŘI PŘESÁDNUTÍ), PLOCHA STŘECH VYKAZUJE JETNĚ MNOŽSTVÍ HRUBÝCH / OSTRÝCH NEBOUNOSTÍ - UPOZORNĚNĚME NA OPRAVU Z PROTRŽENÍ, NEVHODNĚ PROVEDENÉ YMEZENÍ KLEMPÍČSKÝMI PRVKY
- CELKOVĚ NEJSOU PŘÍBE ŘEHESLNĚ DOPŘE PROVEDĚ
- NEVSTATEČNÝ PŮET ODVÍMĚK U SVODŮ!
- HROMOSVOD NA TRAPEZĚ. STŘEŠĚ NENÍ VÝBER

CELKOVÉ
ŘEHESLNĚ